

KAUKOLÄMMÖN KULUTUSRAPORTTI

Laskutettu energia

01.10.2012

Jakso 01.01.2011 - 31.12.2011


LOIMAAN KAUPUNKI
Saapuvat laskutAsiakasnumero 263
Asiakkaan nimi Vanha koulu
Asiakkaan osoite Ylistaronkatu 34PL 10
32201 LOIMAA

Kaup.osa/kort./tontti	4.65.1:02	Kerrosala	471 m ²
Til. vesiv	0.77 m ³ /h	Huoneistoala	m ²
Tilausteho	53.90 kW	Asuntojen lkm	0
Rakennustilavuus	2140 m ³	Rakennusten lkm	
Rak. valm. vuosi	1908	Liikehuon. lkm	
Rakennustyyppi	Julkinen rakennus	Asukkaiden lkm	0

KAUKOLÄMMÖN KULUTUS

		2007	2008	2009	2010	2011
Laskutettu kulutus	MWh	65,2	60,2	62,9	75,7	61,9
Sääkorjattu kulutus	MWh	82,9	68,9	64,8	82,4	64,7
Lämpöindeksi	kWh/m ³	38,7	32,2	30,3	38,5	30,3
Lämmitystarveluku		3744.6	3465.6	3840.2	4593.6	3834.0

MWh 1 = Laskutettu kulutus, 2 = sääkorjattu kulutus



KAUKOLÄMPÖMAKSUT

Energiamaksu	3 120,83 e	sisältää	583,58 alv	e
Perusmaksu	1 055,52 e	sisältää	197,40 alv	e
Yhteensä	4 176,35 e	sisältää	780,98 alv	e
	0,00 e/m ²		(huoneistoala)	

Raportointijakson keskilämpötila 6,2 °C Lämmitystarveluku 3834,0

Huomautuksia

Toivomme teidän tarkistavan raportista kiinteistö- ja yhteystietojenne oikeellisuuden ja ilmoittamaan niiden mahdollisista muutoksista alla olevaan numeroon. Samasta numerosta saatte tarvittaessa lisätietoja.
Kaukolämpöterveisin

KAUKOLÄMMÖN KULUTUSRAPORTTI

Laskutettu energia

01.10.2012

Jakso 01.01.2010 - 31.12.2010


LOIMAAN KAUPUNKI
Saapuvat laskutAsiakasnumero 263
Asiakkaan nimi Vanha koulu
Asiakkaan osoite Ylistaronkatu 34PL 10
32201 LOIMAA

Kaup.osa/kort./tontti	4.65.1:02	Kerrosala	471 m ²
Til. vesiv	0.77 m ³ /h	Huoneistoala	m ²
Tilausteho	53.90 kW	Asuntojen lkm	0
Rakennustilavuus	2140 m ³	Rakennusten lkm	
Rak. valm. vuosi	1908	Liikehuon. lkm	
Rakennustyyppi	Julkinen rakennus	Asukkaiden lkm	0

KAUKOLÄMMÖN KULUTUS

		2006	2007	2008	2009	2010
Laskutettu kulutus	MWh	62,9	65,2	60,2	62,9	75,7
Sääkorjattu kulutus	MWh	66,1	82,9	68,9	64,8	82,4
Lämpöindeksi	kWh/m ³	30,9	38,7	32,2	30,3	38,5
Lämmitystarveluku		3580.4	3744.6	3465.6	3840.2	4593.6

MWh 1 = Laskutettu kulutus, 2 = sääkorjattu kulutus



KAUKOLÄMPÖMAKSUT

Energiamaksu	3 423,12 e	sisältää	627,18 alv	e
Perusmaksu	1 051,20 e	sisältää	193,08 alv	e
Yhteensä	4 474,32 e	sisältää	820,26 alv	e
	0,00 e/m ²		(huoneistoala)	

Raportointijakson keskilämpötila 4,1 °C Lämmitystarveluku 4593,6

Huomautuksia

Toivomme teidän tarkistavan raportista kiinteistö- ja yhteystietojenne oikeellisuuden ja ilmoittamaan niiden mahdollisista muutoksista alla olevaan numeroon. Samasta numerosta saatte tarvittaessa lisätietoja.
Kaukolämpöterveisin